

כ"ח חשון תשפ"ב  
03/11/2021  
סימוכין: 522154

לכבוד  
רונית עשור  
מנהלת תחום תקינה  
ברמד אגש"ח בע"מ

**הנדון: אישור מוצר לשימוש עם מי שתייה**  
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 7112211058 של מכון התקנים הישראלי  
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2016)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגם מייצג של המוצר וקבלת המידע  
המתייחס אליו, אין לנו התנגדות לשימוש במגוף בקרה מסדרה 1000, תוצרת "ברמד  
אגש"ח בע"מ", לשימוש בקווי מי שתייה בטמפרטורה של עד 40°C.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי  
התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 19/07/2026.

בברכה,  
אסף עמרם  
ראש מדור מים  
ענף כימיה, מזון ומים

המידע באישור זה יפורסם במסמך "אביזרים מאושרים למי שתייה" באתר המכון המתעדכן אחת לרבעון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן