

כ"ו אדר תשפ"ג  
19/03/2023  
סימוכין: 522305/2

לכבוד  
רונית עשור  
מנהלת תחום תקינה  
ברמד אגש"ח בע"מ

הנדון: **אישור מוצר לשימוש עם מי שתייה**  
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 7312200576 של מכון התקנים הישראלי  
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2022)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגם מייצג של המוצר וקבלת המידע  
המתייחס אליו, אין לנו התנגדות לשימוש במד מים אלקטרומגנטי מהדגמים המפורטים  
מטה תוצרת "Euromag International Srl", איטליה, לשימוש בקווי מי שתייה  
בטמפרטורה של עד 60°C.

האישור מתייחס לדגמים הבאים:  
MUT2200 בקטרים "2"-48  
MUT2300 בקטרים "2"-12

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי  
התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 27/10/2027.

בברכה,  
אסף עמרם  
ראש מדור מים  
ענף כימיה, מזון ומים

המידע באישור זה יפורסם ב"מנוע חיפוש מי שתייה ת"י 5452" באתר המכון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן